

Numer sprawy: 13/2014

**WYKONAWCY
wg rozdzielnika**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) odpowiada na następujące pytania wykonawcy:

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość polegania na zasobach innych podmiotów w zakresie spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, oraz jakich dokumentów w związku z powyższym Zamawiający oczekuje w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia?

Odpowiedź: Odpowiedź na powyższe pytanie znajduje się w SIWZ w pkt 3.4.

2. Prosimy o podanie koloru oraz udźwigu dla podnośnika platformowego dla osób niepełnosprawnych.

Odpowiedź: Udźwig platformy dla niepełnosprawnych do minimum 230 kg. Wybór koloru odbędzie się po okazaniu palety kolorów. Urządzenie musi być wykonane w technologii pozwalającej montaż na zewnątrz oraz spełniać wymogi SIWZ 2.5, 2.15.

3. Prosimy o podanie rodzaju wykończenia szybu samonośnego (szkło, blacha), rodzaju wykończenia kabiny, udźwigu, rodzaju drzwi (automatyczne, półautomatyczne) dla hydraulicznej platformy pionowej w szybie samonośnym.

Odpowiedź: Wybór wykończenia szybu samonośnego i rodzaju wykończenia kabiny odbędzie się po przedstawieniu próbek oraz kolorystyki. Materiały użyte do wykonania windy w szybie samonośnym muszą spełniać wymogi SIWZ 2.5, 2.15 . Udźwig dźwigu to minimum 400 kg. Drzwi automatyczne.

Opracował i przygotował: imię i nazwisko, stanowisko, podpis

**Specjalista ds. Zaopatrzenia
i Zamówień Publicznych**

mgr Jarosław Sarniak
jaroslaw.sarniak@pcmg.pl

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu
ul. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec
NIP 797 201 92 61 REGON 142203546
KRS 0000351118

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu

ul. Piotra Skargi 10, 05 – 600 Grójec

Tel. +48 48 664 91 00

E – mail: sekretariat@pcmg.pl

Fax. +48 48 664 21 81

www.pcmg.pl

4. Prosimy o informację w jaki sposób mają zostać poddane do renowacji drzwi istniejące wraz z ościeżnicami.

Odpowiedź: Istniejące drzwi mają zostać poddane renowacji zgodnie zapisami projektu budowlano wykonawczego zeszyt 1, p. 3.11.6 przedstawionego jako załącznik do SIWZ.

ZATWIERDZIŁ:

Prokurent
Joanna Kędzianowska-Janda
Joanna Kędzianowska-Janda
(podpis kierownika Zamawiającego)

Opracował i przygotował: imię i nazwisko, stanowisko, podpis

Specjalista ds. Zakupów
i Zamówień Publicznych

mgr Jarosław Sarniak
jaroslaw.sarniak@pcmg.pl

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu

ul. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec

NIP 797 201 92 61 REGON 142203546

KRS 0000351118