

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o.

ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05 – 600 Grójec

Tel. +48 48 664 91 00

E – mail: sekretariat@[pcmg.pl](mailto:sekretariat@pcmg.pl)

Fax. +48 48 664 21 81

www.pcmg.pl

PCMG/Z/14/2017

Grójec, dnia 30.08.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

O wartości do kwoty 30. 000 euro

Dotyczy: **usługi napraw i konserwacji systemów alarmowych i przeciwpożarowych dla potrzeb Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Sp. z o. o.** w postępowaniu uproszczonym prowadzonym bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Kod CPV: 50000000- 5 Usługi naprawcze i konserwacyjne, 50600000-1 Usługi w zakresie napraw i konserwacji materiałów dla bezpieczeństwa i obrony, 50710000-5 usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych, 50343000- 1 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń wideo

1. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na usługę napraw i konserwacji systemów alarmowych i przeciwpożarowych dla potrzeb Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Sp. z o. o.

1.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na przeprowadzeniu kompleksowej konserwacji i naprawy urządzeń systemów ppoż. w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu Sp. z o. o. ul. P. Skargi 10 zgodnie z – PKN- CEN/TS54- 14:2006 oraz DTR- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych, terenów oraz zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2010r. Nr. 109, poz. 719 z późn. zm.).

Opis techniczny przedmiotu konserwacji i naprawy

Lp.	Centrala FPA 5000 Bosch
1.	Czujka FAP 0420 szt. 169
2.	Czujka FAP DO 420 szt.7
3.	Czujka FAH OT 420 szt.4
4.	Czujka FAH T 400 szt.4
5.	Rop DM 210 szt. 29
6.	Modem sterujący FLM 420 szt. 15
7.	Oddymianie RZN4404 D+H kpl.3
8.	Kłapy odcinające wentylację szt. 12
9.	Zasilacz Merwex szt.2

2. Termin realizacji zamówienia: **sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy.**

3. Do oferty należy załączyć:

1. wypełniony formularz oferty
2. dokument potwierdzający zdolność techniczną do wykonywania konserwacji napraw systemu p. poż. dla sporządzonego opisu technicznego
3. opis doświadczenia zawodowego

3.1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, przed podpisaniem umowy Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie do przesłania faxem lub drogą elektroniczną dokumentu lub dokumentów, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania umowy tj. wpis do KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej.

4. Kryterium wyboru oferty:

- a) spełnianie warunków określonych przez zamawiającego
- b) najniższa cena
- c) usunięcie awarii w ciągu 12 godzin od zgłoszenia

5. Istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy: zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: Łukasz Kowalski Specjalista ds. Organizacyjnych i Zamówień Publicznych – tel. 48 664 91 37, Sławomir Maroszek Inspektor p. poż.- tel. 698-614-672

8. Ofertę należy złożyć na adres: Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o. ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05 – 600 Grójec lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@pcmg.pl

Termin składania ofert upływa dnia 06.09.2017r. do godz. 12.00

Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Formularz oferty
2. Wzór umowy
3. Opis przedmiotu zamówienia

Włodzimierz Bednarski
Dyrektor ds.. Eksploatacyjno - Administracyjnych

Sporządził: Łukasz Kowalski