

Zapytanie ofertowe
o wartości do kwoty 30 000 EURO

I. Zamawiający:

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu sp. z o. o., ul. Księdza Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usług polegających na przeprowadzeniu kompleksowej konserwacji i naprawy urządzeń systemów ppoż. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na przeprowadzeniu kompleksowej konserwacji i naprawy urządzeń systemów ppoż. w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu Sp. z o. o. ul. P. Skargi 10 zgodnie z – PKN-CEN/TS54- 14:2006 oraz DTR- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych, terenów oraz zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2010r. Nr. 109, poz. 719 z późn. zm.).

Kod CPV:

- 50000000- 5 Usługi naprawcze i konserwacyjne,
- 50600000-1 Usługi w zakresie napraw i konserwacji materiałów dla bezpieczeństwa i obrony,
- 50710000-5 usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych,
- 50343000- 1 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń wideo

Zakres usługi konserwacji naprawy obejmuje wszystkie elementy systemów, w skład którego wchodzi:

- systemy wykrywania i sygnalizacji pożaru SAP
- instalacje sygnalizacji pożaru P.POŻ
- instalacja oddymiania

Skład systemu SSP:

Lp.	Centrala FPA 5000 Bosch	
1.	Czujka FAP 0420	szt. 169
2.	Czujka FAP DO 420	szt.7
3.	Czujka FAH OT 420	szt.4
4.	Czujka FAH T 400	szt.4
5.	Rop DM 210	szt. 29
6.	Modem sterujący FLM 420	szt. 15

7.	Oddymianie RZN4404 D+H	kpl.3
8.	Kłapy odcinające wentylację	szt. 12
9.	Zasilacz Merwex	szt.2

Zakres czynności konserwacji i naprawy systemu SAP:

1. Przegląd czujek i wskaźników, sprawdzenie losowo wybranych czujek i przycisków ROP w zakresie ich funkcjonowania w ilości 25% w stosunku do całkowitej ilości czujek/ 1 raz na kwartał.
2. Kontrola zadymiania wszystkich linii dozorowych/ 1 raz na pół roku
3. Przeglądy i testy central pożarowych/ 1 raz na kwartał
4. Przeglądy i testy ROP/ 1 raz na rok
5. Konserwacja akumulatorów awaryjnego zasilania/ 1 raz na kwartał
6. Przegląd instalacji i łączówek PPOŻ/ 2 razy w roku
7. Sprawdzanie przesyłu sygnałów z centrali PPOŻ do stacji monitorującej w PSP/ 1 raz na kwartał
8. Sprawdzenie stanu izolacji przewodów oraz przegląd puszek połączeniowych inst. ppoż/ 1 raz na kwartał
9. Sprawdzanie stanu połączeń giętkich/ 1 raz na kwartał
10. Sprawdzanie sprawności działania całego systemu poprzez wywołania próbnego alarmu/ 1 raz na rok
11. Wykonawca dokona uzupełnienia taśmy w drukarkach, szybek w przyciskach ROP i awaryjnego otwierania drzwi oraz innych materiałów eksploatacyjnych w zależności od potrzeb.
12. Wszystkie wymienione czynności i prace będą odnotowane w raporcie central PPOŻ oraz w książce przeglądów technicznych systemu alarmowego i potwierdzone przez inspektora ds. ppoż lub Kierownika działu techniczno-gospodarczego.

Do oferty należy załączyć dokument potwierdzający uprawnienia do wykonywania konserwacji napraw systemu p.poż. dla sporządzonego opisu technicznego oraz referencje/poświadczenie należytego wykonania usług w przedmiotowym zakresie.

III. Miejsce wykonania zamówienia:

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu sp. z o. o. ul. Księdza Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec.

IV. Termin wykonania zamówienia:

24 miesiące od daty zawarcia umowy.

V. Kryteria oceny ofert:

Cena (brutto) - 100%

VI. Sposób oceny ofert: $C_o = (C_n : C_b) \times 100$

C_o - cena oferty, C_n - cena oferty najniższej, C_b - cena oferty badanej

VII. Miejsce oraz termin składania formularzy ofertowych:

1. Oferty winny być złożone w siedzibie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grójcu przy ul. Ks. Piotra Skargi 10 w sekretariacie Budynek D, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, w terminie do **29.09.2017r.** do godz. 10⁰⁰

PCMG/Z/16/2017

2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – SEKRETARIAT – 05-600 Grójec, ul. Ks. Piotra Skargi 10 oraz opisane „Oferta na wykonanie usług polegających na przeprowadzeniu kompleksowej konserwacji i naprawy urządzeń systemów ppoż. w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu Sp. z o.o ” nie otwierać przed dniem **29.09.2017r** do godz. 10³⁰”

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

VII. Załączniki:

Formularz oferty

Wzór umowy

Marzena Barwicka

Prezes Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu