



| | | | | | | | | | |
|-----------|---------------------------------|----------------|------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|--|
| Symbol | KE1 | KE2 | KE3 | KE4 | KE5 | KE6 | KE7 | KE8 | |
| Typ kabla | YKYzo 3x2,5 | YKYzo 3x2,5 | YKY 2x1 | YKYzo 3x2,5 | YKYzo 4x2,5 | YKYzo 3x2,5 | YKYzo 3x2,5 | YKYzo 3x2,5 | |
| Moc | 2x200W | 2x200W | 6W | 225W | 225W | 240W | 60W | 90W | |
| Opis | Oświetlenie ogólne ładowiska | | Kamera | Oświetlenie przeszkodowe | LHAPI | Lampy kr. FATO | Lampy kr. TLOF | Lampy GKL | |



tel.: 71 355 73 66 • fax: 71 355 74 31 • e-mail: poczta@bsipsz.pl • web: www.bsipsz.pl

jednostka projektowa: BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA WE WROCŁAWIU SP. Z O.O.
pl. Solidarności 1/3/5 ; 53-661 Wrocław

inwestor: POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE W GRÓJCU SP. Z O.O.
ul. Ks. Piotra Skargi 10 ; 05-600 Grójec

temat: BUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO Z WYPOSAŻENIEM WRAZ Z BUDOWĄ ŁĄDOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW RATUNKOWYCH LOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO W POWIATOWYM CENTRUM MEDYCZNYM W GRÓJCU

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

| | | |
|---|------------------------|----------|
| elektryka: | nr uprawnień: | podpisy: |
| projektant: mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak uprawnienia w specjal. inst. elektrycznych bez ograniczeń | UAN VI/4 / 3 / 38 / 88 | |

| | | |
|---|-----------------------------|--|
| temat rysunku: SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY OŚWIETLENIA NAWIGACYJNEGO ŁĄDOWISKA RON 400/230V | stadium: PROJEKT WYKONAWCZY | |
| | branża: INST. ELEKTR. | data: 03.2017 |
| | skala: - | nr rysunku: IE-03 nr arkusza: 7 z 8 |